



26.09.2018 № 115/ДЗ/1/1144

Согласно списку рассылки

О соблюдении требований правил

Адм.МО Крымск



01-13/10590 03.10.18

Уважаемые Главы Муниципальных образований!

Приоритетной задачей функционирования Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы является обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. По территории городских и сельских поселений Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым проходят воздушные линии сверхвысокого напряжения ВЛ-220-330-500 кВ, которые обслуживает филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Кубанское ПМЭС.

Сообщаю, что воздушные линии электропередачи (далее ВЛ) и трансформаторные подстанции являются объектами повышенной опасности. Осуществление любых противоправных действий в охранных зонах ВЛ, которые могут привести к нарушениям нормальной работы объектов электросетевого хозяйства являются неприемлемыми, поскольку это может привести не только к полному обесточиванию питающих центров (подстанций 220 – 500 кВ) но и может служить угрозой жизни и здоровью людей.

В Красноармейском районе 01.08.2018 отключалась ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Славянская. В ходе проведения внеочередных осмотров выявлено, что причиной отключения явилось перекрытие изоляционного расстояния между проводом фазы «А» и негабаритным неустановленным самоходным транспортным средством, двигающимся в пролете опор № 175-176. Принадлежность транспортного средства не установлена.

В данном случае нарушены требования «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее-Правила).

Согласно пункта 10 Правил в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Охранная зона определяется полосой земли, расположенной вправо и влево от крайних проводов ВЛ 220 кВ на 25 метров, а для ВЛ 330-500 кВ – на 30 метров.

Во избежание подобных инцидентов прошу Вас обратиться к руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, к землевладельцам и арендаторам земельных участков по чьим территориям проходят ВЛ, а также ко всем жителям